



共9页第1页

编号: SY2021978--SY2021980

# 检 验 报 告

样品名称: SY2021978 出厂水 (出水口)

SY2021979 末梢水 (高铁新村)

SY2021980 末梢水 (疾控中心)

被检单位: 银龙水务

湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心



扫描全能王 创建

## 报告说明

- 1、检验报告仅对送检样品负责。
- 2、本检验报告适用于生产、经营领域的产品或场所抽样检验和委托检验。
- 3、本检验报告涂改、增删、无评价结论、无编制、未加盖检验报告专用章无效。
- 4、报告复印(完整复制除外)须经我实验室书面批准，加盖检验报告专用章、计量认证章后方可有效使用。
- 5、本检验报告及本单位名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 6、送检单位如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五个工作日内提出复检申请，逾期将不予受理。
- 7、微生物检验报告不受理复检申请。
- 8、带\*号的项目未经计量认证，结果仅作参考。

地址：新晃镇塘湾路1号

邮政编码：419200

联系电话：0745-6221776

传真：0745-6267751





# 新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

共9页第3页

样品名称	SY2021978 出厂水 (出水口) SY2021979 末梢水 (高铁新村) SY2021980 末梢水 (疾控中心)	型号规格	-----
被检单位	银龙水务	商标	-----
		检验类别	委托检测
采样单位	新晃县疾病预防控制中心	抽样日期到	2021年12月20日
被检单位地址	-----	检验日期	2021年12月20日至 2021年12月31日
经销单位	-----	抽样人送	龙昱江 田慧
经销单位地址	-----	样品数量	各6.15 L
抽样地点	SY2021978 出水口 SY2021979 高铁新村 SY2021980 疾控中心	原编号或生产日期	-----
样品性状	液体/散装		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006		
检验项目	生活饮用水常规检测项目		
签发	签发日期: 2022年1月4日		
备注	-----		

编制: 柳

审核: 李程

签发人: 李程





16180010

## 湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

共9页第4页

SY2021978

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	检验方法
1	色	度	≤15	<5	GB/T5750.4-2006(1.1)
2	臭和味	----	不得有异臭、异味	无异臭异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
3	肉眼可见物	----	不得含有	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
4	浑浊度	NTU	≤1	0.5	GB/T5750.4-2006(2.1)
5	pH	-----	6.5-8.5	7.36	GB/T5750.4-2006(5.1)
6	溶解性固体	mg/L	≤1000	83	GB/T5750.4-2006(8.1)
7	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	51.0	GB/T5750.4-2006(7.1)
8	耗氧量	mg/L	≤3	0.4	GB/T5750.7-2006(1.1)
9	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	GB/T5750.6-2006(10.1)
10	铁	mg/L	≤0.3	<0.20	GB/T5750.6-2006(2.1)
11	锰	mg/L	≤0.1	<0.10	GB/T5750.6-2006(3.1)
12	铜	mg/L	≤1.0	<0.20	GB/T5750.6-2006(4.2)
13	锌	mg/L	≤1.0	<0.10	GB/T5750.6-2006(5.1)
14	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	GB/T5750.6-2006(11.1)
15	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	GB/T5750.6-2006(9.1)
16	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	GB/T5750.6-2006(6.1)
17	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	GB/T5750.6-2006(8.1)
18	硒	mg/L	≤0.01	0.0041	GB/T5750.6-2006(7.1)
19	铝	mg/L	≤0.2	0.030	GB/T5750.6-2006(1.1)
20	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	GB/T5750.5-2006(4.1)
21	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.05	GB/T5750.4-2006(10.1)



扫描全能王 创建



# 湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

SY2021978

共 9 页第 5 页

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	检验方法
22	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.10	GB/T5750.5-2006(3.2)
23	氯化物	mg/L	≤250	3.0	GB/T5750.5-2006(3.2)
24	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.1	GB/T5750.5-2006(3.2)
25	硫酸盐	mg/L	≤250	19.8	GB/T5750.5-2006(3.2)
26	亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.10	GB/T5750.10-2006(13.2)
27	挥发性酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
28	氨氮	mg/L	≤0.5	<0.10	GB/T5750.5-2006(9.1)
29	菌落总数	CFU/mL	≤100	2	GB/T5750.12-2006(1.1)
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
32	二氧化氯	mg/L	0.1--0.8	0.28	GB/T5750.11-2006(4.4)
	以下空白				





16180010038.湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

共 9 页第 6 页

SY2021979

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	检验方法
1	色	度	≤15	<5	GB/T5750.4-2006(1.1)
2	臭和味	-----	不得有异臭、异味	无异臭异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
3	肉眼可见物	----	不得含有	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
4	浑浊度	NTU	≤1	0.4	GB/T5750.4-2006(2.1)
5	pH	-----	6.5-8.5	7.29	GB/T5750.4-2006(5.1)
6	溶解性固体	mg/L	≤1000	86	GB/T5750.4-2006(8.1)
7	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	53.0	GB/T5750.4-2006(7.1)
8	耗氧量	mg/L	≤3	0.4	GB/T5750.7-2006(1.1)
9	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	GB/T5750.6-2006(10.1)
10	铁	mg/L	≤0.3	<0.20	GB/T5750.6-2006(2.1)
11	锰	mg/L	≤0.1	<0.10	GB/T5750.6-2006(3.1)
12	铜	mg/L	≤1.0	<0.20	GB/T5750.6-2006(4.2)
13	锌	mg/L	≤1.0	<0.10	GB/T5750.6-2006(5.1)
14	铅	mg/L	≤0.01	<0.0020	GB/T5750.6-2006(11.1)
15	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	GB/T5750.6-2006(9.1)
16	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	GB/T5750.6-2006(6.1)
17	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	GB/T5750.6-2006(8.1)
18	硒	mg/L	≤0.01	0.0036	GB/T5750.6-2006(7.1)
19	铝	mg/L	≤0.2	0.033	GB/T5750.6-2006(1.1)
20	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	GB/T5750.5-2006(4.1)
21	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.05	GB/T5750.4-2006(10.1)





# 湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

共 9 页第 7 页

SY2021979

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	检验方法
22	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.10	GB/T5750.5-2006(3.2)
23	氯化物	mg/L	≤250	3.1	GB/T5750.5-2006(3.2)
24	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.0	GB/T5750.5-2006(3.2)
25	硫酸盐	mg/L	≤250	18.4	GB/T5750.5-2006(3.2)
26	亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.24	GB/T5750.10-2006(13.2)
27	挥发性酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
28	氨氮	mg/L	≤0.5	<0.10	GB/T5750.5-2006(9.1)
29	菌落总数	CFU/mL	≤100	4	GB/T5750.12-2006(1.1)
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
32	二氧化氯	mg/L	≥0.02	0.13	GB/T5750.11-2006(4.4)
	以下空白				





16180010555

## 湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

共 9 页第 8 页

SY2021980

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	检验方法
1	色	度	≤15	<5	GB/T5750.4-2006(1.1)
2	臭和味	-----	不得有异臭、异味	无异臭异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
3	肉眼可见物	----	不得含有	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
4	浑浊度	NTU	≤1	0.7	GB/T5750.4-2006(2.1)
5	pH	-----	6.5-8.5	7.34	GB/T5750.4-2006(5.1)
6	溶解性固体	mg/L	≤1000	84	GB/T5750.4-2006(8.1)
7	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	52.0	GB/T5750.4-2006(7.1)
8	耗氧量	mg/L	≤3	0.6	GB/T5750.7-2006(1.1)
9	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	GB/T5750.6-2006(10.1)
10	铁	mg/L	≤0.3	<0.20	GB/T5750.6-2006(2.1)
11	锰	mg/L	≤0.1	<0.10	GB/T5750.6-2006(3.1)
12	铜	mg/L	≤1.0	<0.20	GB/T5750.6-2006(4.2)
13	锌	mg/L	≤1.0	<0.10	GB/T5750.6-2006(5.1)
14	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	GB/T5750.6-2006(11.1)
15	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	GB/T5750.6-2006(9.1)
16	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	GB/T5750.6-2006(6.1)
17	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	GB/T5750.6-2006(8.1)
18	硒	mg/L	≤0.01	0.0038	GB/T5750.6-2006(7.1)
19	铝	mg/L	≤0.2	0.033	GB/T5750.6-2006(1.1)
20	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	GB/T5750.5-2006(4.1)
21	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.05	GB/T5750.4-2006(10.1)



扫描全能王 创建



1618

## 湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

SY2021980

共 9 页 第 9 页

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	检验方法
22	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.10	GB/T5750.5-2006(3.2)
23	氯化物	mg/L	≤250	3.0	GB/T5750.5-2006(3.2)
24	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	1.0	GB/T5750.5-2006(3.2)
25	硫酸盐	mg/L	≤250	18.5	GB/T5750.5-2006(3.2)
26	亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.24	GB/T5750.10-2006(13.2)
27	挥发性酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
28	氨氮	mg/L	≤0.5	<0.10	GB/T5750.5-2006(9.1)
29	菌落总数	CFU/mL	≤100	10	GB/T5750.12-2006(1.1)
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
31	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
32	二氧化氯	mg/L	≥0.02	0.14	GB/T5750.11-2006(4.4)
	以下空白				

新晃侗族自治县疾病预防控制中心



扫描全能王 创建